

令和6年3月18日
JRR-3 ユーザーズオフィス

JRR-3 の地震計の故障に伴う3月18日からの運転の
取りやめについて

JRR-3 に設置している地震計の2系統のうちの1系統に異常があることを確認しました。その後、地震計の詳細な調査を行っていましたが、3月16日に、地震計が故障していると判断しました。

このため、3月18日から運転を予定していましたが、復旧が不可能なことから、運転を取りやめることとしました。

原因については、現在、調査中ですので、運転再開時期については、詳細が分かり次第、お知らせいたします。

JRR-3 利用者の皆様方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

JRR-3 ユーザーズオフィス長

岸 敏明