

令和7年5月1日
JRR-3 ユーザーズオフィス

JRR-3 制御盤のバックアップ電源の故障に伴う5月7日からの
運転の取りやめについて

本日、JRR-3 制御室に設置している制御盤に異常があることを確認しました。その後、詳細な原因調査を行っていましたが、先ほど、盤内のバックアップ電源が故障していると判断しました。

このため、5月7日から運転を予定していましたが、復旧に時間を要することから、運転をとりやめることとしました。

運転再開時期については、詳細が分かり次第、お知らせいたします。

JRR-3 利用者の皆様方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

JRR-3 ユーザーズオフィス長

堀口 洋徳