

JRR-3 利用者の皆様

令和7年5月7日
JRR-3 ユーザーズオフィス

JRR-3 の令和7年度第2サイクルの運転再開について

令和7年5月1日に発生した JRR-3 制御盤バックアップ電源の故障については、部品交換が完了し、正常な状態に復旧しました。令和7年度第2サイクルについては、安全確認を行ったうえで、令和7年5月7日の18時から施設供用運転を開始します。

JRR-3 利用者の皆様方には大変ご心配、ご迷惑をお掛けしましたが、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

JRR-3 ユーザーズオフィス長
堀口 洋徳