令和7年7月2日
JRR-3 ユーザーズオフィス

JRR-3 の計画外停止（保安規定に基づく手動停止）並びに
運転再開について

令和7年7月1日（火）15時00分に、気象庁ナウキャストにて茨城県東海村周辺で「竜巻発生確度2」及び「雷活動度3」を確認したため、保安規定に基づき原子炉を手動停止いたしました。その後、条件が解除されたため、点検を実施し施設の安全が確認できたため同日16時30分に原子炉を再起動し、19時30分定格出力に達し、施設供用を再開しております。

JRR-3 利用者の皆様方には大変ご迷惑をお掛けしましたが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

JRR-3 ユーザーズオフィス長

堀口 洋徳