

令和 7 年 9 月 18 日
JRR-3 ユーザーズオフィス

自然現象の発生に伴う JRR-3 における原子炉の手動停止並びに運転
再開について

令和 7 年 9 月 18 日（木）13 時 55 分に、気象庁ナウキャストにて茨城県東海村周辺で「竜巻発生確度 2」及び「雷活動度 3」を確認したため、保安規定に基づき原子炉を手動停止いたしました。

条件が解除された後、施設の点検を実施し、安全を確認したことから、同日 15 時 46 分に原子炉を再起動しました。なお、施設供用については 19 時 00 分に再開する予定です。

JRR-3 利用者の皆様方には大変ご迷惑をお掛けしましたが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

JRR-3 ユーザーズオフィス長
堀口 洋徳